SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời đơn vị báo giá gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống lọc nước nhiễm phèn và nhiễm mặn

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp lắp đặt hệ thống lọc nước nhiễm phèn và nhiễm mặn

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đấu thầu, luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/08/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quản lý Trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;

Bệnh viện Lê Văn Thịnh thông báo đến các đơn vị kinh doanh, phân phối, văn phòng đại diện của nhà sản xuất đối với các thiết bị y tế có tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm phù hợp khẩn trương gửi các thông tin, báo giá các danh mục thiết bị y tế theo nội dung hướng dẫn.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh triển khai lập kế hoạch mua sắm gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống lọc nước nhiễm phèn và nhiễm mặn.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lê Văn Thịnh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- KS. Võ Đình Hiếu, sđt: 0938 666 679, chức vụ: Trưởng phòng Phòng Vật Tư Thiết Bị Y tế - Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Địa chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TP.Hồ Chí Minh

SĐT: (028). 5432.7888 *Email: vtyt.bvlvt@gmail.com*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá .

Vui lòng gửi báo giá cả 2 hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Vật Tư Thiết Bị Y tế - Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Địa chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TPHCM.

- Nhận qua tất cả các email: vtyt.bvlvt@gmail.com, *bv.levanthinh@tphcm.gov.vn* và *vdhieu.tpthuduc@tphcm.gov.vn*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 10 năm 2025 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2025.

6. Địa điểm yêu cầu phát hành báo giá: Phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	S.L
1	**Bồn nhựa chứa nước đầu nguồn và phao kiểm soát mức nước**	Thể tích ≥ 4 m3	Cái	1
2	**Bơm nước oxy hóa và phụ kiện**	Lưu lượng ≥ 1 m^3/h Cột áp tương ứng ≥ 51 m Công suất ≥ 0,75 kW Điện áp: 3pha/380V hoặc tương đương Buồng bơm, cánh bơm bằng inox Phụ kiện: Công tác áp suất bảo vệ bơm khi hoạt động, tránh cháy bơm Cảm biến mức nước Van khóa nước Đồng hồ áp	Cái	1

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	S.L
3	**Hệ thống tháp oxy hóa**	**Tháp làm thoáng** Chức năng: khử ion sắt II thành ion sắt III. Bao gồm quạt làm thoáng **Giàn chân đế** Vật liệu thép CT3 dày 2mm hoặc tương đương Bao gồm bồn thu nước sau lắng Kích thước ≥ (DxH = 1900 x 2100 mm) **Bơm định lượng hoá chất** Lưu lượng ≥ 50 l/h Điện áp: 220V/50Hz Công suất ≥ 55W Cột áp ≥ 0.7 bar **Bồn nhựa chứa hóa chất** Bồn nhựa ≥ 500L	Hệ thống	1
4	**Bơm lọc nước và phụ kiện**	Lưu lượng ≥ 4 m^3/h Cột áp tương ứng ≥ 47 m Công suất≥ 1,1 kW Điện áp: 3pha/380V hoặc tương đương Buồng bơm, cánh bơm bằng inox Phụ kiện: Công tác áp suất bảo vệ bơm khi hoạt động, tránh cháy bơm Cảm biến mức nước Van khóa nước Đồng hồ áp	Cái	2
5	**Bộ lọc Multi Media**	Vỏ lọc	Cái	1
		Vật liệu lọc	Cái	1
		Sỏi lọc	Hệ thống	1
		Than hoạt tính	Hệ thống	1
		Hạt khử sắt và kim loại	Hệ thống	1
		Van súc rửa cột lọc tự động	Cái	1
	Bộ lọc trao đổi ion	Vỏ lọc	Cái	1
		Vật liệu lọc	Cái	1
		Sỏi lọc	Hệ thống	1
		Hạt nhựa trao đổi ion.	Hệ thống	1
		Van súc rửa cột lọc tự động	Cái	1
		Bồn nhựa tái sinh ion	Cái	1

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	S.L
7	**Thiết bị lọc tạp chất**	Vỏ thiết bị: Chất liệu inox 304, công suất chứa được 05 lõi loại dài 20 inch hoặc tương đương Lỏi lọc ≥ (05 cái): Kích thước lỗ thẩm thấu ≤ 05 mircron Chiều dài lõi lọc ≥ 20inch Đồng hồ áp	Bộ	2
8	**Hệ xử lý nước nhiễm mặn**	Bơm áp lực cao 01 cái Vỏ FRP chứa màng lọc 02 cái Màng lọc nước nhiễm mặn ≥ 02 cái Phụ kiện khung, van, lưu lượng kế và các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh	Hệ thống	1
9	**Bồn chứa nước thành phẩm và phao kiểm soát mức nước**	Thể tích ≥ 2m3	Cái	1
10	**Bơm cấp nước vào Bồn nước đầu nguồn phòng máy RO khoa thận nhân tạo**	Lưu lượng ≥ 1 m^3/h Cột áp tương ứng ≥ 51 m Công suất ≥ 0,75 kW Điện áp: 3pha/380V hoặc tương đương Buồng bơm, cánh bơm bằng inox Phụ kiện: Công tác áp suất bảo vệ bơm khi hoạt động, tránh cháy bơm Cảm biến mức nước Van khóa nước Đồng hồ áp	Cái	2
10	**Hệ thống đường ống và phụ kiện trong Hệ thống xử lý**	Chất liệu ống uPVC hoặc tương đương	Hệ thống	1

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	S.L
11	**Tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước**	Chương trình hoạt động được thiết kế tự động. Tự động chạy, dừng theo tín hiệu mực nước (Báo động khi thiếu nước hoặc đầy bồn chứa) Khi áp lực nước đầu vào thấp dưới ngưỡng cho phép: tự động dừng bơm cao áp, khi áp lực nước đầu ra quá cao vượt ngưỡng cho phép tự động dừng bơm cao áp và tự động xả áp (báo động đèn) Khi mất pha điện (nếu động cơ 3 phase): tự động dừng toàn bọ hệ thống để bảo vệ động cơ Có tính năng dừng khẩn cấp Các thiết bị và động cơ trong hệ thống đều có thể được kích hoạt bằng chế độ tay	Hệ thống	1

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Lê Văn Thịnh – 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TP.Hồ Chí Minh .

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

4. Các thông tin khác:

- Cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật, catolog sản phẩm liên quan đến thiết bị chào giá cớ đầy đủ thông tin tính năng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (file cứng và file mềm).

- Các tài liệu liên quan chứng minh đủ năng lực cung cấp các thiết bị y tế hợp pháp theo quy định khi báo giá.

- Hàng hóa thay thế của công ty cung cấp phải tương thích với thiết bị đang sử dụng tại bệnh viện.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu: VT, VTTBYT (H, b).*

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH

Trần Văn Khanh